

【回答票】 令和4年度 豊崎海浜公園等指定管理者募集に係る質問・回答

質問1：本施設の受変電施設の電力側からの引込容量をご教授下さい。

回答1：豊崎海浜公園は2カ所より電力引込みを行っています。

- ・渚橋側：54 kVA
- ・与根側（豊見城市民体育館に引込み）：307 kVA
- ※与根側の公園施設はトイレ棟2棟、外灯等があります。

質問2：ゴミ処分費は指定管理者の負担ですか。月間・年間の処分量をご教授下さい。

回答2：原則、ゴミ処分費は指定管理者の負担となります。

通常、海藻類がビーチに漂着した場合は、指定管理者が処分先を検討し適切に処理しますが、大量に漂着し、処分に多額の費用を必要とする場合は、市と協議を行い、市が費用を負担することも考えられます。また、処分量は管理していないため、回答することができません。参考として、処分費（除草で発生した枯草などは含まない）については、年間約50万円程度が実績となります。